

## 附件 2

# 民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (23) 07 号)

单位名称：镇江默勒电器有限公司

法定代表人：徐广福

单位住所：江苏省扬中市新坝镇大新路 66 号

设备类别：成套开关设备和控制设备

核安全级别：1E 级

国家核安全局审查了镇江默勒电器有限公司提交的民用核安全设备制造许可证取证申请，认为镇江默勒电器有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项条件，决定批准镇江默勒电器有限公司的申请，并颁发此证。

镇江默勒电器有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规

章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

许可证有效期至 2028 年 6 月 30 日。

## 附表

### 镇江默勒电器有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
成套开关设备 和控制设备	交流低压 开关柜	1E级	额定电压：400V及以下 额定电流：4000A及以下 额定短时耐受电流：65kA及以下 适用环境条件：安全壳外	低压配电装置	根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	江苏省扬中市新坝镇大全路66号	