

附件 2

浙江三方控制阀股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表（变更后）

设备类别	设备品种		核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备 注
				公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)				
阀门	调节阀	偏心旋转式	1、2、3 级	≤400	≤17.5	≤370	最终机加工、 焊接、装配、 功能性试验	根据技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	浙江省杭州市富阳区富春街道金秋大道 41 号内	1. 若压力等级（磅级）在原许可活动范围内，申请单位无需进行许可证变更，但应及时将压力等级（磅级）换算过程和结果报华北核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。 2. 主要分包项目：高温拉伸试验。
		单座式	1、2、3 级	≤125	≤17.5	≤370				
			2、3 级	≤160	≤17.5	≤370				
		套筒式	2、3 级	≤450	≤17.5	≤370				
			2、3 级	≤150	≤21.4	≤320				
			3 级	≤550	≤12.4	≤250				
		蝶式	2、3 级	≤200	≤6.5	≤180				
		减压阀	2、3 级	≤160	≤17.5	≤350				
			3 级	≤25	≤28.0	≤70				
	隔离阀	截止阀	1、2、3 级	≤250	≤21.4	≤320				
		球阀	3 级	≤100	≤6.4	≤200				