

## 附件 2

# 石家庄先楚核能装备股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

( 变 更 后 )

表一

| 设备类别 | 设备品种 |            | 核安全级别 | 制造能力特征参数                            |               |             | 制造活动范围及完成形式                                                 | 活动场所               | 备 注                                                                                                               |
|------|------|------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |            |       | 公称通径<br>(mm)                        | 设计压力<br>(MPa) | 设计温度<br>(℃) |                                                             |                    |                                                                                                                   |
| 阀门   | 风阀   | 蝶阀（安全壳隔离阀） | 2 级   | ≤1000                               | ≤0.75         | ≤200        | 根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路 69 号 | 1. 若压力等级（磅级）在许可活动范围内，申请单位无需进行许可证变更，但应及时将压力等级（磅级）换算过程和结果报华北核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。<br>2. 主要分包项目：热处理、超声检验、射线检验。 |
|      |      | 单向阀        | 核安全级  | ≤2000<br>（圆形）<br>≤2500×2500<br>（矩形） | ≤0.06         | ≤250        |                                                             |                    |                                                                                                                   |
|      |      | 隔离阀        |       |                                     | ≤0.05         | ≤250        |                                                             |                    |                                                                                                                   |
|      |      | 调节阀        |       |                                     |               |             |                                                             |                    |                                                                                                                   |

表二

| 设备类别 | 设备品种  | 核安全级别 | 制造能力特征参数               |         | 制造活动范围及完成形式                                                 | 活动场所             | 备 注                                               |
|------|-------|-------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|      |       |       | 风量 (m <sup>3</sup> /h) | 静压 (Pa) |                                                             |                  |                                                   |
| 风机   | 离心式风机 | 核安全级  | ≤160000                | ≤8000   | 根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路69号 | 主要分包项目：轴热处理、理化检验（金相检验、晶间腐蚀、氮元素检测）、超声检验、射线检验、磁粉检验。 |
|      | 轴流式风机 |       | ≤160000                | ≤8000   |                                                             |                  |                                                   |