

附件 2

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z(26)01 号)

单位名称：中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司

法定代表人：李德雨

单位住所：洛阳市高新区滨河北路 88 号

设备类别：波纹管，膨胀节

核安全级别：核安全 2、3 级

国家核安全局审查了中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司提交的民用核安全设备制造许可证取证申请，认为中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面满足《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项条件，决定批准中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司的申请，并颁发此证。

中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期 5 年。

附表

中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

| 设备类别 | 设备品种 | 核安全 级别 | 制造能力特征参数 | | | 主要关键工艺 | 制造活动范围及完 成形式 | 活动场所 | 备注 |
|---------|-------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | 公称通径 (DN) | 设计压力 (MPa) | 材料类别 | | | | |
| 波纹管,膨胀节 | 金属波纹管 | 2、3 级 | ≤2000 | ≤1.0 | 不锈钢 | 波纹管成形、 膨胀节装配、 焊接、热处理、 气密性试验、 水压试验 | 根据设备制造技术 规格书的要求,按照 确认的施工图纸和 技术条件进行制造, 包括完成所有检验 和试验项目,提供最 终产品及质量证明 文件。 | 洛阳市高新区滨河北路 88 号 | 主要分包项 目: 化学分析、 高温拉伸、金 相检验、晶间 腐蚀、无损检 验。 |
| | 金属波纹膨 胀节 | | ≤2000 | ≤1.0 | 不锈钢、碳 钢、合金钢 | | | | |